

下水にトイレットペーパー以外は 流さないでください



ポンプ内で絡みつく繊維類




実際に取り出したもの

令和7年9月26日、北潟西マンホールポンプ場にて異物の詰まりによりポンプが故障し、下水の送水が出来ない状態となりました（過去も有）。下水道に異物を流すと、下水ポンプが故障したり、下水道管が詰まって汚水があふれてしまう場合があります。



その他、
油脂類や薬品等も下水
に流してはいけません



下水道は正しく使いましょう

下水にトイレットペーパー以外は流さないでください



ポンプ内で絡みつく繊維類



実際に取り出したもの

令和7年9月10日、東田中マンホールポンプ場にて異物の詰まりによりポンプが故障し、下水の送水が出来ない状態となりました。下水道に異物を流すと、下水ポンプが故障したり、下水道管が詰まって污水があふれてしまう場合があります。



タオル等の
繊維類

水に溶けない
紙類

ごみ・固形物
など



その他、
油脂類や薬品等も下水
に流してはいけません



下水道は正しく使いましょう