

地下水質調査の結果について

【該当範囲】



丸で囲んだ範囲内の 9 地点で調査を実施しました。

【測定結果】

採水地	項目名	分析値	指針値
柿原地係	PFOS 及び PFOA	180 ng/L	50 ng/L
柿原地係		5 ng/L 未満	
柿原地係		5 ng/L 未満	
非常用水源井戸 (山十楽地係)		410 ng/L	
山十楽地係		70 ng/L	
山十楽地係		5 ng/L 未満	
山十楽地係		5 ng/L 未満	
山十楽地係		5 ng/L 未満	
清王地係		5 ng/L 未満	

※PFOS 及び PFOA の報告下限値 5ng/L

※1 ng = 10 億分の 1 g