

# 試験検査結果書

環研 第21K-0130801号  
令和4年 4月21日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 4月19日
依頼者	あわら市水道事業管理者 <span style="float: right;">様</span>

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 4月19日	11時15分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水			当日: 晴れ		
水源名	5号井		気温	----	水温	15.0℃
採水場所	----		採水者	山崎哲弘		
			所属	(株)北陸環境科学研究所		
特記事項	----		遊離残留塩素	----		

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.coli)	陰性	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性(0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検査期日	令和4年 4月19日 ~ 令和4年 4月21日	
検査責任者	藤丸 陽子	

# 試験検査結果書

環研 第21K-0130802号  
令和4年 4月21日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 4月19日
依頼者	あわら市水道事業管理者 <span style="float: right;">様</span>

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 4月19日	11時 0分		前日: ----
検体の種類	原水		天 候	当日: 晴れ
水 源 名	9号井		気 温	---- 水 温 15.0℃
採 水 場 所	----		採水者	山崎哲弘
			所属	(株)北陸環境科学研究所
特 記 事 項	----		遊離残留塩素	----

項 目	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌(E.coli)	陰性	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性(0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検 査 期 日	令和4年 4月19日 ~ 令和4年 4月21日	
検 査 責 任 者	藤丸 陽子	

# 試験検査結果書

環研 第21K-0130803号  
令和4年 4月21日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 4月19日
依頼者	あわら市水道事業管理者 <span style="float: right;">様</span>

**厚生労働大臣登録水質検査機関**  
**株式会社 北陸環境科学研究所**  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 4月19日	10時 0分		天 候	前日: ----
検体の種類	原水				当日: 晴れ
水源名	北潟井戸			気温	---- 水温 15.4℃
採水場所	----			採水者	山崎哲弘
				所属	(株)北陸環境科学研究所
特記事項	----			遊離残留塩素	----

項 目	検査結果	検査方法
大腸菌(E.coli)	陰性	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性(0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検査期日	令和4年 4月19日 ~ 令和4年 4月21日	
検査責任者	藤丸 陽子	

# 試験検査結果書

環研 第21K-0130804号  
令和4年 4月21日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 4月19日
依頼者	あわら市水道事業管理者 <span style="float: right;">様</span>

**厚生労働大臣登録水質検査機関**  
**株式会社 北陸環境科学研究所**  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 4月19日	10時40分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水			当日: 晴れ		
水 源 名	国影1号水源		気 温	----	水 温	14.6 °C
採 水 場 所	----			採水者	山崎哲弘	
特 記 事 項	----		所 属	(株)北陸環境科学研究所		
			遊離残留塩素	----		

項 目	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌(E.coli)	陰性	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性(0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検 査 期 日	令和4年 4月19日 ~ 令和4年 4月21日	
検 査 責 任 者	藤丸 陽子	



# 試験検査結果書

環研 第21K-0130806号  
令和4年 4月21日

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

受付日	令和4年 4月19日
依頼者	あわら市水道事業管理者 <span style="float: right;">様</span>

厚生労働大臣登録水質検査機関  
株式会社 北陸環境科学研究所  
〒910-0026 福井県福井市光陽4-4-27  
TEL (0776)22-2771 FAX(0776)22-1701  
水質検査部門管理者 佐々木 滋

採水年月日及び時刻	令和 4年 4月19日	10時30分	天 候	前日: ----		
検体の種類	原水			当日: 晴れ		
水 源 名	国影3号水源		気 温	----	水 温	15.7℃
採 水 場 所	----			採水者	山崎哲弘	
特 記 事 項	----		所 属	(株)北陸環境科学研究所		
			遊離残留塩素	----		

項 目	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌(E.coli)	陰性	健水発第0330006号
嫌気性芽胞菌	陰性(0 個/20mL)	健水発第0330006号
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
検 査 期 日	令和4年 4月19日 ~ 令和4年 4月21日	
検 査 責 任 者	藤丸 陽子	